

M-ING inženýrská činnost ve stavebnictví  
Krohova 50  
160 00 Praha 6

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
197/Žá/ORDS/13

VYŘIZUJE / LINKA  
Žárská/724921860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
27.2.2013

**Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.**

**Stavba:** Bytový dům v ulici Pod Stadiony na parc. č. 3790/1, 3789, 3765, 4205/21, k.ú. Smíchov, Praha 5

**Investor stavby:** J.P.W. s.r.o., Na Okraji 439/44, 162 00 Praha 6

**Investor plynárenského zařízení:** - J.P.W. s.r.o., Na Okraji 439/44, 162 00 Praha 6 (nová NTL plynovodní přípojka z PE o vnějším průměru  $d_n$  90),

- u přeložky plynárenského zařízení bude upřesněn v rámci dalších dohod při uzavření smluvního vztahu dle § 70 zák.č.458/2000 Sb., v platném znění.

S předloženou dokumentací pro územní řízení výše uvedené stavby, jejíž součástí je výstavba plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru  $d_n$  90 napojené z NTL plynovodu z oceli DN 300 v ulici Nad Palatou pro odběrné místo v ulici Pod Stadiony na parc. č. 3790/1, 3789, 3765, 4205/21,23 a přeložka VTL plynovodu z oceli DN 200 mezi ulicemi Nad Palatou a Pod Stadiony, **souhlasíme.**

K přeložkám, výstavbě a ochraně plynárenských zařízení, nacházejících se v oblasti stavby, požadujeme při zpracování dalšího stupně PD respektovat následující podmínky:

- 1) Požadujeme, aby připojení na plynárenská zařízení, využití zemního plynu, typ a umístění měření, případně forma a charakter vytápění v plánované výstavbě, byly v souladu s technickými podmínkami připojení k distribuční soustavě, vydanými naší a. s. dne 27.2.2013 k žádosti č. 5746460.

Instalované plynové spotřebiče musí splňovat podmínku spolehlivé funkce i při poklesu provozního tlaku v odběrném plynovém zařízení na 1,5 kPa - dle ČSN 06 1401 (s výjimkou spotřebičů uvedených dle změny č. 2 této ČSN, pro které však obecně platí podmínka jejich spolehlivé provozní funkce na dodržení mezních zkušebních tlaků plynu dle ČSN EN 437+A1 (06 1001).

Před kotelnou bude vybudováno sběrné akumulární potrubí pro eliminaci tlakového spádu při náběhu kotelny, bude zajištěno postupné (kaskádové) zapínání – regulace náběhu