

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Pobočka Praha – západ
Štefánikova 17
150 00 Praha 5
(ID DS zpqai2i)

Praha 7.4.2016

Žádost o informaci

Vážené dámy a pánové,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) žádáme, aby nám byly poskytnuty informace:

Kopie stanoviska č.j.HSHMP 8771/2016 ze dne 21.3.2016.

Sdělujeme Vám současně, že nám byla zřízena datová schránka.

Žádáme proto, aby nám byly doručovány dokumenty prostřednictvím datové schránky za podmínek upravených v § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

S pozdravem



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 7.4.2016
Naše č. j.: HSHMP16752/2016
Sp. zn.: S-HSHMP 16752/2016/2
Vyřizuje: MUDr. Vladimíra Zárubová
Tel.: 296 336 754
E-mail: vladimira.zarubova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 11.4.2016

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Hygienické stanici hlavního města Prahy dne 8.4.2016, Vám zasílám v příloze žádanou kopii stanoviska č.j. HSHMP 8771/2016 ze dne 21.3.2016.

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

„otisk úředního razítka“

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

Příloha dle textu



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.:sine

Ze dne:

Naše č. j.: HSHMP8771/2016 Z.HK/ZP

Sp. zn.:S-HSHMP 8771/2016

Vyřizuje: MUDr. Zuzana Peterková

Tel.: 257 000 825 (3)

E-mail: zuzana.peterkova@hygp Praha.cz

V Praze dne:21.3.2016

CENTRAL GROUP 15. investiční a.s.

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

Vyjádření k žádosti: oplocení stavby „Viladomy Na Farkáně I“ - objekty B1, B2

Podáním ze dne 24.2.2016 jste požádal o vyjádření k oplocení stavby „Viladomy Na Farkáně I“ - objekty B1, B2, mezi ul. Od Vysoké a Mikšovského, č.parc. 1475/5, 1475/6, 1475/429, kat. úz. Košíře, které bude podkladem pro územní souhlas stavby. Z Vašeho podání vyplývá, že podél ul. Od Vysoké (jih staveniště) bude plné oplocení v. 1,8 m, v v dalších částech staveniště (sever, východ, západ) bude oplocení protihlukovou stěnou v. 3,0 m z profilů a OSB desek s adsorbční vrstvou. Dále budou v prostoru staveniště mobilní zástěny. Účelem oplocení má být zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti.

Předloženou dokumentaci bereme na vědomí, s tím, že

podmínky závazného stanoviska HSHMP Z.HK 5091/85097/10 a MZ č.j. 36285/2012-OVZ zůstávají v platnosti, včetně požadavku zajistit, aby hluk během stavební činnosti v době od 7.00 do 21.00 hod. nepřekračoval hygienický limit hluku v $L_{Aeq,s} = 65$ dB dB, ve venkovním chráněném prostoru okolních staveb.

MUDr. Zuzana Peterková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pobočky Západ

Příloha:

Co:HK, sekr.